



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164 тел. Од (88652)24-52-26**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому  
краю (по Курскому и Степновскому районам)**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**357850 ст. Курская, ул. Моздокская, 70, тел/факс 8(87964) 6-55-48**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
8(8652) 39-99-99, fire@bk.ru, Южного регионального центра МЧС России(863) 240-66-10).**

### **Предписание № 87/1/60**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**заведующая МКДОУ ДС №16 «Ромашка» Дудник Светлана Николаевна**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору по Курскому и Степновскому районам Начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Курскому и Степновскому районам) майора вн. службы Паршина Е.В.

(наименование органа ГПН)

№ 87 от «26» июня 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч. 00 мин. 05.07. 2018 г. по 10 ч. 00 мин. 05.07. 2018 г. проведена проверка

Государственным инспектором по пожарному надзору по Курскому и Степновскому районам ст. лейтенантом вн. сл. Срапян Артушом Арменовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с заведующей МКДОУ ДС №16 «Ромашка» Дудник Светлана Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись о
----------	---	---	---------------------------	--------------------

иса ния	выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательны х требования пожарной безопасности	выполне ии (указыва ется только выполне ие)
1	2	3	4	5
1.	Нет эвакуационного освещение которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.43 ППП в РФ	10.01.2019	
2.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий	п.61 ППП в РФ	10.01.2019	
3.	Руководитель организации не обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колонны, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия	п.108 ППП в РФ	10.01.2019	
4.	Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ППП в РФ	10.01.2019	
5.				
6.				
7				

8			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Срапян А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Дудник  
(подпись)

заведующая МКДОУ ДС №16 «Ромашка» Дудник С.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«05» июля 2018 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

