



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и ПР управление надзорной деятельности
управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по СК
(по Курскому и Степновскому районам)

357850 ст. Курская, ул. Моздокская, 70. тел. (8-87964) 5-55-48, fax 5-57-82, e-mail адрес, «Internet» kurskay44@bk.ru
номер телефона доверия Главного управления МЧС России по СК (8652) 39-99-99
Южный региональный центр МЧС России 8 (863) 240-66-10.

Предписание № 52/01/17

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Заведующей МКДОУ №16
Дудник Светлане Николаевне.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Курского и Степнов-
ского районам по пожарному надзору Паршина Е.В. от «25» сентября 2017 года, № 52, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 02.10.
2017 года государственным инспектором Курского и Степновского районам по пожарному
надзору Заргаровым Г.И. проведена плановая проверка МКДОУ № 16 расположенного с.
Ростовановское, ул. Ленина, 13 А,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправле-
ния)

совместно с заведующей МКДОУ №16 Дудник С.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необ-
ходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) на-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения проверять 1 раз в год	(п. 21 правил противопожарного режима в РФ, ст. 37 ФЗ №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.)	20.04.2018г.	

2	установить систему пожарной сигнализации которая обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения	(ч.7, ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.)	20.04.2018г.
---	--	---	--------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Курского и Степновского районов
по пожарному надзору Заргаров Г.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«02» октября 2017 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МКДОУ №16
Дудник С.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«02» октября 2017 г.

